


NIEUW POMPSTATION

Omdat de waterbehoefte snel bleef stijgen werd besloten om de zaken doeltreffend aan te pakken dat wil zeggen het bestaande gebouw uit 1894 slopen en helemaal opnieuw beginnen.

Het werd een groot hoog gebouw opgetrokken uit gewapend beton. Dat was voor die tijd erg vooruitstrevend maar er ontstond op die manier wel een ruime hal zonder veel pilaren. Daar werden de stoommachines in opgesteld.



Hoewel destijds al veel van elektrische aandrijving gebruik werd gemaakt bleef de waterleiding met stoomkracht werken. Dit had verschillende achtergronden. Een van de redenen was dat men de cokesafval van de gemeentelijk gasfabriek in de ketels van de waterleiding kon stoken.

Een ander motief was de relatief hoge elektriciteitsprijs en het feit dat er nog geen hoogspanningskabel van de PNEM naar Dorst lag.

Deze keuze blijkt achteraf een goede te zijn geweest want tijdens de oorlogsjaren kon het pompstation op eigen kracht ongehinderd door blijven draaien. Zowel in 1940, bij de inval van de Duitsers, als in 1944 tijdens de bevrijding door de Polen kon men ongehinderd blijven pompen. Dat zou bij elektrische aandrijving niet gelukt zijn.

Pas in 1965 werd overgestapt naar een volledig geëlektrificeerde, automatisch bediende installatie. Het vacuüm systeem werd verlaten en de bronnen werden voorzien van elektrische onderwaterpompen.

Vreemd genoeg zijn de bewoners van Dorst pas in de twintiger jaren aangesloten op de gemeentelijke waterleiding van Breda. De behoefte aan waterleiding was niet zo groot want iedereen in het dorp had een pomp en dat kostte niets.

Nadat de gemeente Breda haar energiebedrijf aan de PNEM verkocht kwam het pompstation ook in handen van de PNEM. Deze situatie is inmiddels weer veranderd want op het ogenblik is de N.V. Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant de exploitant. Er wordt nu gepompt uit 16 bronnen van 200 meter diep aan de Prise d'Eau Weg maar er liggen ook nog bronnen op andere plaatsen en op het terrein van het pompstation zelf.

Deze waterwinning is overigens aan strikte regels gebonden. De opgepompte hoeveelheden worden door de provincie Noord-Brabant gecontroleerd.

Het zal U overigens niet ontgaan zijn dat nadien voor de zoveelste keer het pompstation aan de Wethouder Van Dijklaan nagenoeg helemaal herbouwd werd.